

**ZAPISNIK KOMISIJE  
ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE br.CZ-165/2011. godine**

Datum prijave: 05.10.2011. godine

Datum obilaska objekata i sačinjavanja zapisnika: 05.10.2011. godine

Zapisnik vodio: Bahrudin Nočić

OBJEKAT: STAMBENI OBJEKAT MUMINOVIĆ MUJO - TEPE

ZADUŽENI ZA BUDUĆE AKCIJE: Općinski načelnik, osobe za javne nabavke, građevinska operativa, inspektori  
UPOZNATI: Učesnike, Općinski načelnik, vlasnik objekta

**NALAZ KOMISIJE**

<b>Lokacija objekta</b>	TEPE – Armije BiH br.5		
<b>Vrsta ugroženosti</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Stambeni objekat <input type="checkbox"/> Pomoćni objekat <input type="checkbox"/> Makadamski put <input type="checkbox"/> Asfaltni put <input type="checkbox"/> Most <input type="checkbox"/> Propust	<input type="checkbox"/> Kanalizaciona mreža <input type="checkbox"/> Vodovodna mreža <input type="checkbox"/> Usjevi <input type="checkbox"/> Voćnjak <input type="checkbox"/> Poljoprivredno zemljište <input type="checkbox"/> Plasterik <input type="checkbox"/> Vjerski objekat (greblje)	<input type="checkbox"/> Bunar <input type="checkbox"/> Rezervoar <input type="checkbox"/> Podzida <input type="checkbox"/> Telefonski vodovi <input type="checkbox"/> Elektro vodovi <input type="checkbox"/> Privredni objekat <input type="checkbox"/> Obala rijeke
<b>Dimenzije</b>	OBJEKAT: 8X7 m suteran i viskoko prizmelje, izgrađen 1970.godine		
<b>Obim ugroženosti</b>	Ispucali zidovi obimni-fasadni kao i pregradni, dimnjak nije u funkciji, pod se slegao i postoje pukotine na podu, objekat u cjelosti ugrožen.		
<b>Vrsta i opis štete</b>	Pukotine su širine od 1 mm do 5 cm i dužine od 3,0 m do 4,0 m. Pod je pretrpio slijeganje od 8 cm do 10 cm. Jedan dimnjak potpuno ispucao i van upotrebe.		
<b>Procjena ukupne štete</b>			
<b>Prijedlog vrste i obima hitne intervencije</b>	Objekat nije za stanovanje. Potrebna hitna intervencija priručnim sredstvima, da ne dođe do urušavanja kompletnog objekta, kao i da se obezbjedi nužni smještaj.		
<b>Procjena vrijednosti hitne intervencije</b>	Pomoć u rekonstrukciji objekta: 4.500 KM		
<b>Preporuka komisije</b>	Obezbjediti nužni smještaj, može i u suteranu uz mjere na zaštiti od rušenja. Izvršiti rekonstrukciju kompletnog objekta.		

Uvid izvršili:

Saletović Mensur

Nočić Bahrudin

Alićehajić Sedad





